

1 IDENTIFICACIÓN

Nombre químico	Nº CE	Nº CAS	Nº ONU	Ojiva (RAL)
Difluorometano (R-32)	200-839-4	75-10-5	3252	rojo
* Norma UNE EN 1089-3				

2 CARACTERÍSTICAS

Punto de ebullición ⁽¹⁾ °C @ 101.3 kPa	-51.7
Intervalo de punto de ebullición ¹ K	0.3
Temperatura crítica ⁽¹⁾ °C	78.10
Contenido Isómero Isómero [% P]	N/A

3 CONTAMINANTES EN FASE VAPOR

Aire y no condensables [% V, 23.9°C]	1.5
--------------------------------------	-----

4 CONTAMINANTES EN FASE LÍQUIDA

Agua [ppm, peso]	10
Otras impurezas volátiles [% P]	0.5
Residuos de alto punto de ebullición [% V]	0.01
Partículas / sólidos	Debe estar visualmente limpio
Acidez [ppm, peso]	1.0
Cloruro ⁽²⁾	No debe haber turbidez visible

Notas:

1. Los puntos de ebullición, los intervalos de puntos de ebullición y las temperaturas críticas, aunque no son obligatorios, se facilitan a título informativo.

2. El nivel de cloruro reconocido para aprobar/rechazar es de aproximadamente 3 ppm.

* AHRI 700